

試験検査成績書

モルケミカル株式会社 殿

厚生労働省指定検査機関 (食品衛生法に基づき) (東京都)
社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所

平成13年05月17日検査依頼により提出された試験品について行った試験検査の成績は下記のとおりです。

記

試験品の名称及び数量

アクアポンドペイント標準品 1件

試験検査の内容

JWWA K 143:2000 附属書3 (規定) による没出試験

試験検査の結果

味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・異常でない
臭気・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・異常でない
色度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0、5度未満
濁度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0、2度未満
有機物等 (過マンガン酸消費量)・・・・・・・・0、5mg/L未満
残留塩素の含量・・・・・・・・・・・・・・・・0、4mg/L
フェノール類・・・・・・・・・・・・・・・・0、05mg/L未満
シアン・・・・・・・・・・・・・・・・0、01mg/L未満
エピクロロヒドリン・・・・・・・・0、01mg/L未満
アミン類・・・・・・・・・・・・・・・・0、01mg/L未満

以上、本検体は品質規定に適合する。